순 천 대 학 교

57922 전남 순천시 중앙로 255 순천대학교 친환경농업센터 C2동 104호 전화(061)750-5473 / 전송(061)750-5454
행정담당자 : 김이정 기술책임자 : 강봉준 품질책임자 : 강판수

제 목	수질검사성적서	받는사람	(59744) 전라남도 여수시 오동도로 61-7 (수정동) 여수시청소년해양교육원 귀하
접수번호	03-230622-003		

1. 시료내용

채취일자	2023년 06월 22일	의 뢰 자	여수시청소년해양교육원
접수일자	2023년 06월 22일	시 료 명	수영장수
검사완료일자	2023년 06월 29일	검사목적	참고
채취장소	전라남도 여수시 오동도로 61-7 (수정동)		

귀하께서 우리 친환경농업센터에 의뢰한 시료에 대한 검사결과입니다.(검사방법:먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준)

2. 수질검사 결과

검사항목	수질기준	검사결과
유리잔류염소	0.4 ~ 1.0 mg/L	0.91
수소이온농도	5.8 ~ 8.6	7.6
탁도	1.5 NTU 이하	0.06
과망간산칼륨소비량	12 mg/L 이하	3.8
총대장균군수	양성2개 이하/시험대상욕수5개	불검출
비소	0.05 mg/L 이하	불검출
수은	0.007 mg/L 이하	불검출
알루미늄	0.5 mg/L 이하	0.17
결합잔류염소	0.5 mg/L 이하	0.43
	-이하여백-	
판정	적합	
부적합 항목		

※ 본 성적서는 위 시료에 대한 검사결과이며, 시험목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
※ 본 성적서의 진위여부는 성적서 상단 QR코드로 확인할 수 있습니다.

순천대학교 산학협력단 친환경농업센터장

순천대학교 친환경농업센터장인

2023 년 07 월 06 일